


Återställning av filterlarm "A03"

1. Tryck på B2 och B3 samtidigt tills du ser P.01
2. Tryck sedan på B4 några gånger tills ser du B.06
3. Tryck på B5, efter det visar displayen hur många dagar som återstår till nästa filterbyte.
4. Trycka på B2 och B3 tillsammans, håll kvar i 5 sekunder tills du hör ett ljud, efter det bör du se 0 på skärmen, filtertimern är återställd.



	Description of elements [EN]	Bedeutungen der Elemente [DE]
B1	On - sleep mode (L1 flashes) On (L1 light on) Off (L1 light off)	Ein - ruhezustand (L1 blinkt) Ein (L1 leuchtet) Ausschalten (L1 erlischt)
B2	Fan speed selection (L2 light on)	Geschwindigkeitseinstellung vom Ventilator (L2 leuchtet)
B3	Temperature selection (L3 light on)	Temperatureinstellung (L3 leuchtet)
B4	Increase	Vergrößern
B5	Maximum fan speed for limited time (boost) (L2 flashes)	Maximale Geschwindigkeit des Ventilators für einen begrenzten Zeitraum (boost) (L2 blinkt)
B6	Decrease	Verringern
S1	Segment display	Segmentbildschirm
L4-L7	Fan speed indications	Anzeigen der Geschwindigkeiten vom Ventilator

	Beskrivning [SE]	Beskrivelse af elementerne [DK]
B1	På - viloläge (L1 blinkar) På (L1 lyser) Av (L1 lyser inte)	Tænd - dvaletilstand (L1 blinker) Tænd (L1 lys) Sluk (L1 slukket)
B2	Val av fläkthastighet (L2 lyser)	Valg af ventilatorhastighed (L2 lys)
B3	Val av temperatur (L3 lyser)	Temperaturvalg (L3 Lys)
B4	Öka	Forøgelse
B5	Max fläkthastighet för en begränsad tid (forcering) (L2 blinkar)	Maksimal ventilatorhastighed i en begrænset periode (boost) (L2 blinker)
B6	Minska	Reduktion
S1	Display	Segmentdisplay
L4-L7	Indikering fläkthastighet	Visning af ventilatorhastighed