

PERIODISK SERVICE AV KUBEN 1000 M3E

1. BYTE AV TILLUFTSFILTER

Tilluftfiltret är ett engångsfilter av filtermedia F7 (kassettyp).

Dra tilluftkassetten rakt ut. Inga låsningar håller fast. Går det trögt kan filtret "spänna" lite mot skenorna.

Var beredd på smuts på ovasidan. Ta ur det smutsiga filtret försiktigt för att undvika smuts-spridning.

Skjut tillbaka ett nytt filter.

Byt filtret (det gamla kan inte rengöras) senast var 6:e månad.



Tilluftsfiler

2. BYTE AV FRÅNLUFTSFILTER

Frånluftfiltret är ett engångsfilter av filtermedia M6 (kassettyp).

Dra frånluftfiltret rakt ut. Inga låsningar håller fast. Går det trögt kan filtret "spänna" lite mot skenorna.

Ta ur det smutsiga filtret försiktigt för att undvika smuts-spridning. Frånluftfiltret kan vara mycket dammig.

Kontrollera filtrets frontytor. Filtret behöver bytas vid smutsig yta eller senast var 6:e månad.



Frånluftsfiler

3. RENGÖRING AV AGGREGAT

Om filterbytena görs med rätt periodisering blir det normalt sett inte mycket damm eller beläggningar inuti aggregatet. Vid varje filterbyte kontrolleras skicket i resten av aggregatet och OM aggregatets innandöme är smutsigt dammsugs det först ur och därefter våttorkas det ur med en fuktig trasa.

RENGÖRING AV VÄRMEVÄXLARE

Värmeväxlarens igensättning bör kontrolleras en gång per år i samband med något filterbyte. Är den smutsig bör den rengöras för bästa ekonomi.

Dra värmeväxlaren rakt ut. Inga fästen håller fast.

Spola med varmt vatten vid dammig filter.

Är växlarpaketet mycket smutsigt eller fett bör det läggas i blöt i varmt vatten tillsatt med Kubens rengöringsvätska i ca 15 min. Spola rent med vatten innan återmonteringen.

